

تاريخ الطباعة : 2021-07-05
وقت الطباعة : AM 8:33
رقم الطلب : PAC21007144



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج/المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-04 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-04

عدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-05 : التاريخ
PERMIT # PAC21007144 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies. FIREBAN 44 mm thick FD30 Gulf Trade Link FZCO Door Leaves installed in Timber Frames. Fire rating: 30 minutes. Door leaves comprising of, Core - 44 mm thick (650 kg/cu.m) three - layers of FIREBAN Particleboard, Lippings - 8-12 mm thick Beech wood (650 kg/cu.m) Square edges, 20 mm thick to include a 30 mm wide x 13 mm high rebate Beech wood (650 kg/cu.m).	FireBan FD30
---	--------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/10346/01 Rev. D	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/10346/01 Rev. D and IFC schedule no. GTL/S03 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

عبدالله بن محمد
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



تاريخ الطباعة : 2021-07-26
وقت الطباعة : AM 11:29
رقم الطلب : PAC21007147



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-18 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-18

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-26 : التاريخ
PERMIT # PAC21007147 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies. FIREBAN 54 mm thick FD60 Door Leaves in Installed Timber Frames. Fire rating: 60 minutes. Door leaves comprising of Core - 54 mm thick three - layers of FIREBAN Particleboard (600/kg/cu.m), Lippings - 6-12 mm thick Beech wood (650/kg/cu.m) Square edges, 20 mm thick to include a 30 mm wide x 13 mm high Beech wood (650/kg/cu.m) Rebated edges.	FireBan FD60
--	--------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/10346/02 Rev. D / GTL/S04	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------	---

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/10346/02 Rev. D and IFC schedule reference no. GTL/S04 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-26
وقت الطباعة : AM 11:38
رقم الطلب : PAC21007150



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-18 تاريخ الإنهاء : 2023-07-18

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-26 : التاريخ
PERMIT # PAC21007150 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies. FIREBAN 64 mm thick FD90 Door Leaves in Installed Timber Frames. Fire rating: 90 minutes. Door frame: Timber. Door leaves comprising of, Core - 64 mm thick (600/kg/cu.m) FIREBAN particleboard, Lippings Beech Wood - 3-8 mm thick (650 kg/cu.m) Square edges.	FireBan FD90
---	--------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/11018/01 Rev. C / GTL/S03	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------	---

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/11018/01 Rev. C and IFC schedule reference no. GTL/S03 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-26
وقت الطباعة : AM 11:47
رقم الطلب : PAC21007151



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-18 تاريخ الإنهاء : 2023-07-18

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-26 : التاريخ
PERMIT # PAC21007151 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies.
FIREBAN and FIREBAN Plus 64 mm Thick FD120 Gulf Trade Link FZCO Door Leaves Installed in Timber Frames.
Fire rating: 120 minutes.
Door leaves comprising of FireBAN Composite - Core - 40 mm thick (600/kg/cu.m) of FIREBAN particleboard, Inner facings- Non-combustible board - 8 mm thick, Outer facings- MDF 4 mm thick (750/kg/cu.m), Lippings- Hardwood 3 mm thick (650 kg/cu.m).
Minimum leaf thickness: 64 mm.
FireBAN plus FD120 - Core - 64 mm thick (650/kg/cu.m) of FIREBAN Plus particleboard, Lippings Square edges- Maple 3 mm thick (650 kg/cu.m).

FireBan FD120

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/13335/01 Rev. A / GTL/S04	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/13335/01 Rev. A and IFC schedule reference no. GTL/S04 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-27
وقت الطباعة : AM 7:33
رقم الطلب : PAC21007137



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-27 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-27

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-27 : التاريخ
PERMIT # PAC21007137 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant door assemblies. 90 Minute 64 mm thick Halspan Door Leaves Installed in Timber and Steel Frames. Fire rating: 90 minutes. Door and overpanel construction is a minimum overall 64 mm thick leaf (excluding any decorative facings) comprising a three layer particleboard core. No stiles or rails are incorporated in the door leaf design and, where specified, the leaves are lipped with hardwood.	Halspan FD90
--	--------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/10513/01 Rev. A and IFC Schedule no. HS05	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	---	---------	------------------------	---

RECOMMENDATIONS		التوصيات
-----------------	--	----------

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/10513/01 Rev. A and IFC Schedule no. HS05 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-26
وقت الطباعة : AM 11:36
رقم الطلب : PAC21007133



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-18 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-18

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-26 : التاريخ
PERMIT # PAC21007133 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant door assemblies. 30 Minute Halspan Optima Door Leaves Installed in Timber, Aluminium and Steel Frames. Fire rating: 30 minutes. Halspan Optima door leaf and overpanel comprise two construction options. Option 1 has a 44 mm thick monolithic slab of three-layer particleboard. Option 2 has a 38 mm thick monolithic slab of three-layer Halspan Optima particleboard faced with 3 mm thick plywood, MDF or chipboard Both options give a minimum overall 44 mm thick leaf (excluding any decorative facings).		Halspan FD30
--	--	--------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/10341/01 Rev. B / HS03	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	----------------------------	---------	------------------------	---

RECOMMENDATIONS		التوصيات
-----------------	--	----------

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/10341/01 Rev. B and IFC Schedule reference no. HS03 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-27
وقت الطباعة : AM 11:08
رقم الطلب : PAC21007139



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-27 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-27

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-07-27 : التاريخ
PERMIT # PAC21007139 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	QATAR / باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies. 120 Minute 62 mm thick Halspan Prima Plus Door Leaves Installed in Timber Frames. Fire rating: 120 minutes. Door Leaf Specification: Core-Halspan Prima Plus 3-layered particleboard, 38 mm thick. Facings: Inner Magnesium Oxide Board 9 mm thick., Outer MDF 3 mm thick. Lippings: Hardwood (Not Beech) 3-5 mm thick.	Halspan FD120
--	---------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/17519/02	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/17519/02 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



تاريخ الطباعة : 2021-07-28
وقت الطباعة : PM 12:34
رقم الطلب : PAC21007134



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : باب عشتار للأعمال الخشبية والألمنيوم
رقم السجل التجاري : 131798
رقم قيد المنشأة : 11-1113-06
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Passive Fire Protection System
إسم المنتج : Fire Rated Door Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-07-27 تاريخ الإنتهاء : 2023-07-27

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



DATE : 2021-07-28 : التاريخ
PERMIT # PAC21007134 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Door Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	باب عشتار للأعمال الخشبية والالمنيوم	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Bab Ishtar for Woodwork & Aluminium Co. W.L.L / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Fire resistant timber based door assemblies. 60 Minute 54 mm thick Halspan Optima Door Leaves Installed in Timber Frames. Fire rating: 60 minutes. Halspan Optima door leaf and overpanels comprise a monolithic slab of three-layer particleboard giving a minimum overall 54 mm thick leaf (excluding any decorative facings), No stiles or rails are incorporated in the door leaf design and where specified, the leaves are lipped with hardwood.				Halspan FD60
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	PAR/10341/02 Rev. B and IFC Schedule no. HS04	FRTD546	IFC Certification Ltd.	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات

NOTES / STANDARDS

Refer to IFC field of application report PAR/10341/02 Rev. B and IFC schedule no. HS04 for the full details.

Tested to standard BS476: Part 22

This product approval shall comply with the NFPA 80 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

